

Замеры нагрузок на объектах ООО «ИНЗА СЕРВИС» в зимний период

№	Наименование ТП	Iа,А	Iв,А	Iс,А	Uа-0,В	Uв-0,В	Uс-0,В	Uл,В
г. Ульяновск								
1	ГКТП 3834	18	1,5	7,8	259	257	259	446
2	ЗТП-3936	52	53	53	254	253	252	450
3	ТП-1890	188	173	160	219	220	218	378
4	ТП-3847	25,4	25,8	24,8	238	238	238	412
5	ТП-4070	34	31,5	42,8	240	234	229	409
6	ЗТП-3035	34,9	43	44,6	232	219	228	395
7	КТП-2226 тр-р 1	22,3	164	202	232	238	237	411
8	КТП-2226 тр-р 2	138	116	120	241	244	240	420
9	ТП-1896	8	21	8,6	231	232	229	401
10	ТП-1837 тр-р 1	85,8	19,7	45,6	237	236	237	414
11	ТП-1837 тр-р 2	70,5	83,2	74,6	237	237	237	412
12	ТП-2723 тр-р 1	28,8	44	26,8	238	237	240	414
13	ТП-2723 тр-р 2	151,6	129,4	135,2	235	235	230	403
14	ТП-1885 тр-р 1	15,9	22,9	25,8	228	228	228	397
15	ТП-1885 тр-р 2	28	43	33	232	232	232	408
16	КТП-3496	5,1	4,9	5,9	231	234	230	400
17	ТП-2296	9,5	8,7	8,6	229	228	230	397
Ульяновский район								
18	ТП -1856	220	222	200	222	218	220	354
19	ТП-1583 тр-р 1				235	240	234	409
20	ТП-1583 тр-р 2	92	109	85	230	231	232	400
21	ТП -1583 тр-р 3	116	122	100	230	235	236	408
22	ТП-1857 тр-р 1	172	160	264	227	226	226	393
23	ТП-1857 тр-р 2	14	10	24	232	232	232	400
24	ТП-1074	17,7	17,2	18,3	237	237	237	411
25	ТП-1099	5	4,8	5,2	236	236	236	409
26	КТП-1391	13	10,5	3,7	235	235	243	414
27	КТП-1418	14,1	8,9	46,6	230	231	231	398
28	КТП-1492	12,2	12,6	8,8	242	238	242	419
29	КТП-1543	25,2	33,1	23,4	228	224	226	398
30	ТП-1793	9	24,2	30,7	230	231	227	407
31	ТП-1511	25,2	1,2	10,3	220	252	219	406
32	КТП-1827	40,4	31,2	11,5	218	241	233	404
33	КТП - 1435	14,5	12,6	15,2	230	230	230	398
34	КТП-1644	0,9	0,7	0,8	228	226	228	395
г. Новоульяновск								
35	ПС «Кременки» яч 222	89,6	90,1	89,1				6 кВ
36	ПС «Кременки» яч 505	134,4	135,2	133,6				6 кВ
р.п. Цильна								
37	ТП-8	162	126	122	242	244	238	416
38	ТП-9	183	215	208	221	222	225	415
39	КТП-9А	120	124	121	237	234	233	408
г. Димитровград								
44	ТП-47 тр-р 1	97,7	140	135	233	227	230	401
45	ТП-47 тр-р 2	41,8	49,8	51,2	227	227	225	390
46	ТП-43 тр-р 1	58	64	58,6	229	228	227	396

47	ТП-43 тр-р 2	10,6	1,8	11,4	224	245	243	421
48	ТП-111 «ЗПС» тр-р 1	33,3	33,9	32,9	233	235	231	404
49	ТП-111 «ЗПС» тр-р 2	46,1	47,3	45	230	232	229	399
р.п. Карсун								
50	ГКТП 400 кВА (Ялов)	135	168	216	221	222	222	384
51	ЗТП 100 кВА (База Райпо)	24,2	37,2	21,5	239	236	240	414
52	ГКТП-П 160 кВА (Ресторан)	96,5	118	51,3	228	228	229	395
53	ГКТП-П 160 кВА (Универмаг)	45,1	42,9	35,9	226	224	228	391
54	ЗТП «Карсмолтранс» 2х630 кВА	1	0	1,5	231	230	228	400
55	ГКТП «Карсунтехпластик»	15,2	12,3	15,7	232	231	227	403
р.п. Вешкайма								
56	ТП 02/250 кВА (Золотая поляна)	21,5	20,4	22,3	228	228	228	395
57	ЗТП «ВКЗ» 2х1000 кВА	31,2	29,6	31,3	234	236	233	405

Начальник ПТО

*Новожен*

Новожен Н.В.

